

# AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
www.agrolab.de



**AGROLAB Wasser.** Moosstr. 6A, 82279 Eching / Ammersee

Distribution d'Eau des Ardennes  
Herr Marc Schroeder  
18, rue de Schandel  
8707 Useldange  
LUXEMBURG

Datum 12.05.2026  
Kundennr. 40035337

## PRÜFBERICHT

Auftrag 2145899 28.04.2026  
Analysenr. 164110 Trinkwasser  
Projekt 20673 25/1582 SD-ms Ausführung von Trinkwasseranalysen 2026/2027  
Probeneingang 29.04.2026  
Probenahme 28.04.2026 08:29  
Probenehmer Auftraggeber (emko.kalabic)  
Kunden-Probenbezeichnung DEA/00200891  
Entnahmestelle DEA  
Messpunkt REC-904-06/R10, Dahl - réseau local - Foyer de Jour 'Gënzegold'  
Objektkennzahl 89162526  
Hinweis: infoReport

Einheit Ergebnis Best.-Gr. TrinkwV Luxemburg Art. 5 (2) Methode

### Physikalisch-chemische Parameter

|                                  |      |   |  |           |                   |
|----------------------------------|------|---|--|-----------|-------------------|
| Wassertemperatur (vor Ort) *) °C | 13,0 |   |  |           | Kundeninformation |
| pH-Wert (vor Ort) *)             | 8,46 | 0 |  | 6,5 - 9,5 | Kundeninformation |

### Gasförmige Komponenten

|  |       |      |  |  |                   |
|--|-------|------|--|--|-------------------|
| Sauerstoff (O2) gel. (vor Ort) *) mg/l | <0,02 | 0,02 |  |  | Kundeninformation |
|--|-------|------|--|--|-------------------|

### Mikrobiologische Untersuchungen

|                          |           |   |   |   |                             |
|--------------------------|-----------|---|---|---|-----------------------------|
| Coliforme Bakterien      | KBE/100ml | 0 | 0 | 0 | DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09 |
| E. coli                  | KBE/100ml | 0 | 0 | 0 | DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09 |
| Intestinale Enterokokken | KBE/100ml | 0 | 0 | 0 | DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11 |
| Koloniezahl bei 22°C     | KBE/ml    | 0 | 0 |   | DIN EN ISO 6222 : 1999-07   |
| Koloniezahl bei 36°C     | KBE/ml    | 0 | 0 |   | DIN EN ISO 6222 : 1999-07   |

TrinkwV Luxemburg: Loi du 23 décembre 2022 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

**Der Akkreditierungsstatus und /oder der Notifizierungsstatus der Probenahme ist unbekannt. Es können daher auf Basis der vorliegenden Ergebnisse keine Aussagen zur Konformität zu einer Spezifikation oder Norm gemäß EN ISO/IEC 17025:2017 getroffen werden. Gegebenenfalls dargestellte Konformitätsbewertungen sind informativ.**

#### Transportbedingungen:

Bei der Kontrolle der Eingangsbedingungen wurden folgende Abweichungen von den zitierten Normen / Methoden festgestellt:

#### Abweichung von der zulässigen Transportzeit

Die folgenden Parameter sind von dieser Abweichung betroffen, daher kann eine Beeinflussung der Ergebnisse nicht ausgeschlossen werden:  
Intestinale Enterokokken, Koloniezahl bei 22°C, Koloniezahl bei 36°C

Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

AG Augsburg  
HRB 39441  
Ust./VAT-Id-Nr.:  
DE 365542034

Geschäftsführer  
Dr. Paul Wimmer  
Dr. Stephanie Nagorny  
Dr. Torsten Zurmühl



# AGROLAB Wasseranalytik GmbH

Moosstr. 6a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
www.agrolab.de



Datum 12.05.2026  
Kundennr. 40035337

## PRÜFBERICHT

Auftrag **2145899** 28.04.2026  
Analysennr. **164110** Trinkwasser

Beginn der Prüfungen: 29.04.2026  
Ende der Prüfungen: 02.05.2026

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Im Fall einer Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. Das bedeutet, dass die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformität zu einer Spezifikation oder Norm nicht berücksichtigt wird.

**AGROLAB Wasser, Herr J. Werner, Tel. 08143/79-101**  
**FAX: 08143/7214, E-Mail: serviceteam1.eching@agrolab.de**  
**Kundenbetreuung**

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "\*" gekennzeichnet.

DOC-5-12144/169-DE-P16

AG Augsburg  
HRB 39441  
Ust./VAT-Id-Nr.:  
DE 365542034

Geschäftsführer  
Dr. Paul Wimmer  
Dr. Stephanie Nagorny  
Dr. Torsten Zurmühl

Seite 2 von 2

